

CC BAYEUX INTERCOM

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Prélèvement du : **mercredi 28 mai 2025 à 13h35**
 Code Sise du prélèvement **00244950**
 Installation **Unité de distribution INTERCOM-BAYEUX-EST**
 Nom du point de surveillance **PC SOMMERVIEU**
 Localisation exacte **MME FOUCET 1B RUE DE CHEDEVILLE A SOMMERVIEU**
 Commune **SOMMERVIEU**

**MONSIEUR LE PRESIDENT
CC BAYEUX INTERCOM
BP 62070**

14406 BAYEUX CEDEX

Prélevé par : **THIERRY BOUCHE (LABORATOIRE)**
 Type visite : **D1 EN DISTRIBUTION**
 Type d'eau : **EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE**

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité inférieure	supérieure	Références de qualité inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0 -				
Odeur (qualitatif)	0 -				
Saveur (qualitatif)	0 -				
Température de l'eau	16 °C				
pH	7,5 unité pH				
Chlore libre	0,09 mg(Cl2)/L			6,50	9,00
Chlore total	0,12 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	effectuée par : LABEO Frank Duncombe	Référence laboratoire : E.2025.9050-1			
	Résultats	Limites de qualité inférieure	supérieure	Références de qualité inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	12 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphéломétrique NFU	<0,10 NFU				2,00
ÉQUIPEMENT CALCO-CARBONIQUE					
Titre alcalimétrique	<0,10 °f				
Titre alcalimétrique complet	31,8 °f				
Titre hydrotimétrique	37,2 °f				
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	816 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,020 mg/L				0,10
Nitrites (en NO3)	32,3 mg/L				
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L	50,00	0,50		

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

ARGANCHY
BAYEUX
GUERON
MONCEAUX-EN-BESSIN
SAINT-LOUP-HORS
SAINT-MARTIN-DES-ENTREES
SAINT-VIGOR-LE-GRAND
SOMMERVIEU
SUBLES

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00244950)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet:www.eaupotable.sante.gouv.fr

Le technicien sanitaire en chef

Signé

Dominique CHEMIN